

表 12.2 蒸気タービン発電機に対する軸振動基準値(最大相対変位)

ISO20816-2 Table B.1 より

ゾーン境界	軸回転速度 r/min			
	1500	1800	3000	3600
	Peak-Peak 相対変位			
A/B	100	95	90	80
B/C	200	185	165	150
C/D	320	290	240	220